

晋城市电力安全生产 专业委员会办公室文件

晋市电专办发〔2023〕9号

晋城市电力安全生产专业委员会办公室 关于印发《晋城市电力行业消防安全“四色” 风险分级管控工作方案》的通知

市电力安全生产专业委员会成员单位，各县（市、区）能源局，
各电力企业：

现将《晋城市电力行业消防安全“四色”风险分级管控工
作方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

晋城市电力安全生产专业委员会办公室（代章）

2023年11月25日

晋城市电力行业消防安全“四色”风险分级管控 工作方案

为进一步提升电力行业消防安全管理水平,全面改善消防安全环境,降低火灾风险,实现消防安全形势稳定。根据市安委办《关于印发〈晋城市消防安全“四色”风险分级管控工作方案〉的通知》要求,决定自即日起至2023年12月底,在全市电力行业开展消防安全“四色”风险分级管控工作,特制定工作方案:

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述,坚持人民至上、生命至上,坚持安全第一、预防为主,坚持问题导向、系统思维,严格执行安全生产十五条硬措施及我市细化的75条具体措施,全面推动落实安全生产企业主体责任,切实提高电力企业火灾防范能力,有效降低火灾风险,坚决遏制群死群伤重特大火灾事故发生。

二、工作目标

在全市电力行业开展区分“红、橙、黄、蓝”四色等级的消防安全风险分级管控工作。市、县能源局要按照分级管理的原则,指导辖区电力企业,按照消防安全“四色”风险分级评定标准,完成“四色”风险等级评定,即“蓝色”低风险企业、“黄色”一般风险企业、“橙色”较大风险企业、“红色”重大风险企业。通过分级监管,逐步规范电力企业消防安全管理,实现消灭红色、减少橙色、黄色、扩大蓝色覆盖比例的目标。

三、工作任务

各县(市、区)能源局要督促指导辖区电力企业按照《晋城市消防安全“四色”风险分级评定细则》(附件2),全面开展消防安全风险辨识,科学评定消防安全风险等级,实施消防安全风险公告公示,健全完善隐患排查治理体系。电力消防安全“四色”风险等级公示牌(样式见附件3),要悬挂于企业主要出入口醒目位置。

对于“蓝色”低风险电力企业,各县(市、区)能源局要侧重于“服务”,作为消防安全信用评级的参考依据,加入消防安全守信“红名单”。对于“黄色”一般风险企业,侧重于“巡查”,组织人员实施全覆盖检查;对于“橙色”较大风险的企业侧重于“监督”,采取约谈、曝光等手段督促企业完成隐患整改;对“红色”重大风险企业,侧重于“执法”,依法采取临时查封、行政处罚、挂牌督办等方式降低火灾风险。

四、时间安排

(一)部署发动阶段(即日起至12月5日前)

各电力企业要制定工作方案,明确具体任务、时间步骤和责任部门,召开动员部署会,广泛发动全员参与到建设活动中。充分利用自媒体、企业公众号、宣传栏等平台向社会、企业内部公布分级评定标准、措施及要求。

(二)自查评定阶段(12月15日前)

各县(市、区)能源局要督促辖区电力企业,对照晋城市消防安全“四色”风险分级管控评定细则,认真开展自查,确定消防

安全风险等级，建立消防安全风险分级管控台账(附件 4)，明确整改措施、时限和责任人，并在企业醒目位置进行挂牌公示，落实火灾防范措施。

(三)隐患整治阶段(12 月 25 日前)

各电力企业要结合自查评定结果，对风险分级情况逐一进行排查登记，形成风险等级评定汇总表(附件 5)，按照管理隶属上报市县能源局。各县(市、区)能源局要根据企业排查发现的隐患，组织属地消防部门对企业消防安全风险等级进行综合评定，并督促企业完成隐患整改，全面掌握辖区电力企业消防安全现状，实行风险等级动态管理。

(四)总结验收阶段(12 月 31 日前)

各县(市、区)能源局要全面总结辖区电力企业消防安全“四色”风险分级管控工作建设情况，分析存在的问题，督促企业制定并落实整改提升措施，认真总结好的经验做法，建立健全长效机制。

五、相关要求

(一)强化组织领导，提升建设水平。各电力企业要制定切实可行的工作方案，明确工作责任，细化任务措施，大力组织实施。要按照细则开展风险等级评定工作，客观真实评价本企业消防安全风险等级，落实针对性火灾防范措施。

(二)加强监督指导，确保工作成效。各县(市、区)能源局要按照时间节点要求，检查消防“四色”风险分级管控工作进度，掌握企业消防安全风险状况，督促指导企业动态评估、调整消防

安全风险等级和管控措施，发现问题及时纠偏、调整。对企业自查评定敷衍了事、与实际情况相差较大的情形，要依法予以查处，确保评定工作取得成效。

(三)加强协作配合，协调推动创建。各县(市、区)能源局要加强与属地消防部门协调配合，充分发挥消防部门专业指导作用，通力协作，加强帮扶指导，统筹推进工作。要大力宣传分级管控工作的重要性、必要性，对存在违法行为且拒不整改的企业和个人，适时予以行政处罚、公开曝光。

市电力安全生产专业委员会成员单位，各县(市、区)能源局，市级监管的电力企业要加强消防安全“四色”风险分级管控工作的信息反馈，建立工作台账，及时组织报送工作进展情况。各单位12月31日前上报晋城市电力行业消防安全“四色”风险等级评定汇总表和工作总结。

联系人: 李晓辉

联系方式: 2068087

报送邮箱: jcsnyjzcyjk@163.com

附件: 1. 晋城市电力行业消防安全“四色”风险分级管控工作联系人

2. 晋城市消防安全“四色”风险分级评定细则
3. 消防安全“四色”风险等级预警告牌(样式)
4. 消防安全“四色”风险隐患排查治理台账
5. 晋城市电力企业消防安全“四色”风险分级评定汇总表

附件 1

晋城市电力行业消防安全“四色”风险
分级管控工作联系人

姓名	单位名称	职务	联系方式	备注

晋城市消防安全“四色”风险分级评定细则

考评项目	内 容	标 准	方 法	得 分
消防安全 组织制度 (20分)	1、确定消防安全责任人、消防安全管理人，明确需履行的职责和落实的消防管理工作（3分）	①消防安全责任人、管理人无加盖公章、签名任命的分别扣1分；②消防安全责任人、管理人对自身职责不清的分别扣1分；③未定期进行主体责任履职报告的，扣0.5分	查看文件，现场询问消防安全管理人	
	2. 建立健全各项消防安全制度：消防安全领导小组管理制度、消防安全教育培训制度、消防训练实操实训制度、防火巡查检查制度、火灾隐患排查整改制度、消防控制室值班制度、灭火应急疏散预案演练制度、消防设施定期检查、维修制度、微型消防站建设管理制度、消防安全工作考评和奖惩制度、区域联防联控工作制度、消防物联网远程监测技术应用制度等。（4分）	①主要管理制度每少一项扣0.5分，管理制度与实际情况不符的每项扣0.5分；②消防岗位人员不清楚本岗位管理制度的，每人扣1分。	查看档案资料，现场询问消防安全管理人；抽查不同消防岗位的员工工并提问。	
	3. 消防控制室内要悬挂《消防安全管理组织机构架构图》、《消防控制室应急处置程序》《消防控制室值班管理制度》，实行24小时不少于2人持证值班制度，并要求填写值班记录（4分）	①未按照要求悬挂制度、处置程序的每少一项扣0.2分；②无人员值班的扣2分，只有1人值班的，扣1分，未持证上岗扣1分。持证但操作不熟练的扣1分③值班记录未填写的，每少一次扣0.5分，流于形式，未如实填写的每次扣0.5分	检查消防控制室，查看值班记录，现场提问2名值班人员。	

考评项目	内 容	标 准	方 法	得分
消防安全 组织制度 (20分)	4. 自动消防设施按要求委托具有资质的单位每月维护保养和每年检测一次，并出具保养记录和检测报告，属于火灾高危单位的每年要委托具有资质的单位开展一次消防安全评估。单位每季度应对油烟管道清洗一次 (4分)	①自动消防设施无每月维护保养记录的每少一次扣0.5分，无年度消防检测报告，扣1分，无维保检测公司资质证明及合同的扣1分；②火灾高危单位无消防安全评估报告的，扣1分。③油烟管道无清洗记录的，每少一次扣1分	实地抽查3处消防设施、器材配置点标识牌，查看维保合同、油烟清洗记录、检测报告及评估报告。	
	5. 常态化开展“三自主、两公开、一承诺”活动的（自主评估风险、自主检测安全、自主整改隐患、向社会公开消防安全责任人、承诺本场不存在突出风险火灾已落实防范措施）。（3分）	未常态化开展“三自主、两公开、一承诺”活动的，每少一项扣0.5分	现场检查及查阅资料。	
	6. 确定专人负责消防档案，消防档案应当详实，应当包含建筑物或者场所相关审批文件、资料，单位平面布置图及其他资料，全面反映单位消防工作的基本情况（2分）	①单位未明确专人负责消防档案的扣1分；②消防档案主要内容缺失的每项扣0.5分	询问消防档案管理员，查阅消防档案。	

考评项目	内 容	标 准	方 法	得分
日常防护 巡查检查 (15分)	7. 根据防火巡查制度确定巡查人员、巡查范围和频率。公共聚集场所营业时间应当至少每2小时进行一次防火巡查，营业结束后应当检查并消除遗留火种；医院、养老院及寄宿制的学校、托儿所和幼儿园还应当组织每日夜间防火巡查，且不应少于2次；其他消防安全重点单位可以结合实际开展夜间防火巡查。（5分）	①巡查频率不符合要求的，扣3分。②巡查人员不清楚巡查频率和内容的，每人扣2分	查看防火巡查值班表和记录，提问当班巡查人员3名。	
	8. 防火巡查发现的火灾隐患，巡查人员应当立即督促整改，当场整改不了的，要报告消防安全管理人，制定整改计划，明确整改措施、整改时限，确定人员跟踪复查，并按要求填写巡查记录和整改记录。（10分）	①无防火巡查记录的扣3分，未每日开展巡查的，每少一次扣0.5分；②单位巡查检查发现的火灾隐患未整改或未制定整改计划的每处扣2分；③巡查流于形式，弄虚作假，与实际不符的，扣2分。	现场检查及查阅防火巡查记录及火灾隐患整改计划。	
消防培训 疏散演练 (20分)	9. 结合单位实际制定灭火和应急疏散预案，确定每天的值班指挥员、队员和分组（3分）	①未制定灭火应急疏散预案的，扣1分，未结合自身单位实际的，扣1分；②根据预案内容当班的指挥员、分组队员不在位的扣2分。	查看值班表，现场抽查指挥员、队员在位情况。	

考评项目	内 容	标 准	方 法	得分
消防培训 疏散演练 (20分)	10. 至少每半年组织开展一次灭火和应急疏散演练，根据演练情况不断修改完善预案，并将演练记录制作成档案 (2分)	①没有每半年开展至少1次演练的扣1分；②演练记录未制作档案的扣1分。	查阅灭火预案、演练档案	
	11. 按要求建立微型消防站，配备人员及装备器材，设置明显标志，组织架构、在岗人员张贴上墙，加强日常拉动训练，并纳入当地消防救援机构统一指挥调度体系 (5分)	①微型消防站人员配备及值班不符合标准的，分别扣0.5分；装备配备不符合标准的，扣0.5分，未设置明显标志，扣0.5分，未将组织架构、在岗人员等张贴上墙的，每少一处扣0.5分。②实地拉动微型站，应急处置能力不足的扣2分，未纳入消防救援机构统一调度指挥体系，扣1分。	现场查看，设定起火部位，现场模拟演练。	
	12. 单位的消防安全责任人、消防安全管理人应接受消防安全实操实训或其他培训。 (2分)	①消防安全责任人、消防安全管理人未参加消防救援机构组织的消防安全实操实训或其他培训的，每人扣1分。	查看档案、平时掌握	

考评项目	内 容	标 准	方 法	得分
消防培训 疏散演练 (20分)	13、对每名员工应至少每半年进行一次消防安全培训，对新上岗的员工必须进行岗前消防安全培训。要将本单位的火灾危险性、防火灭火措施，消防设施和器材使用方法、疏散逃生知识作为培训重点（5分）	①单位未按要求对员工开展消防培训的每次扣0.5分；②未组织新上岗的员工进行岗前消防安全培训的每少1人扣0.5分；③员工对培训重点内容不熟悉，不会操作消防设施器材、组织疏散逃生的，每人扣0.5分。	查看培训档案，抽查近期新上岗或新岗位员工6人。	
	14. 应明确消防安全工作的考评和奖惩，采取各种措施鼓励消防工作突出的员工，对违反规定的单位员工按规定进行处罚及责任追究（3分）	①单位近半年未对消防工作进行考评的扣2分；②单位近半年未因消防工作原因对员工进行奖惩的扣1分。	查看档案	
消防安全 管理责任 (5分)	15. 根据经营性质落实消防安全管理责任	①未逐级签订消防安全承诺书的，扣2分②同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，未明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施、消防车通道进行统一管理的，扣3分。	现场查看	

考评项目	内 容	标 准	方 法	得分
消防设施器材（15分）	16. 确保消防设施器材完好有效	①消防控制室设置的自动消防系统、联动设备运行、控制和显示未能正常工作的。每发现一项扣2分。②未设置消防给水设施或消防水池、消防水箱水量，消防水箱出水管阀门未能正常打开。每发现一项扣2分③自动喷水灭火系统未能正常启动。每发现一项扣2分④防火门、防火卷帘、防排烟设施、灭火器不符合要求每发现一项扣2分。	现场查看和功能测试	
预防减少火灾事故（10分）	17. 严格落实责任，预防减少火灾事故，坚决遏制亡人火灾事故	年内发生火灾事故的，扣10分。	平时掌握	
一般火灾隐患排查情况（15分）	18. 单位应组织开展防火检查，及时消除火灾隐患，确实不能立即消除的，应当制定整改方案、明确整改时限和措施。	火灾隐患属于可以当场整改的，每处扣1分；需限期整改的，每处扣5分。单位内部已经发现并采取措施的，减半扣分。	现场查看	

考评项目	内 容	标 准	方 法	得分
火灾隐患一票否决条件	1. 生产、存储和装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区，未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。2. 生产、存储、经营易燃易爆化学品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内。或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%。3. 甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下室或半地下室。4. 公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口数量不足或其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的80%。5. 旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统。6. 易燃可燃液体、可燃气体储罐(区)未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。7. 在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品。8. 托儿所、幼儿园的儿童用房以及老年人活动场所，所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定。9. 人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级	存在严重火灾隐患直接判定条件内任意一条隐患，或符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)综合判定条件的，直接判定为红色重大火灾风险单位。	现场查看	
备注	1. 评分90分以上为蓝色低风险单位，80-90分为黄色一般风险单位，70-80分为橙色较大风险单位，70分以下或符合火灾隐患一票否决条件的为红色重大风险单位。以上包含本数，以下不包含本数。 2. 对照表格内每项内容，各单位应全员、全过程、全方位参与，全面彻底排查消防安全隐患，科学严谨的对照内容制定相应风险等级的管控措施，精准治理火灾隐患。 3. 表格内每项扣分在本项分数中扣完即止，部分单位不涉及的项目不予扣分。			

消防安全“四色”风险等级预警告牌（样式）

消防安全风险等级预警告牌	
单位（场所）名称：	
消防安全责任人：	
消防安全管理人：	
行业监管部门：	
消防安全风险等级：	重大火灾风险

消防安全风险等级预警告牌	
单位（场所）名称：	
消防安全责任人：	
消防安全管理人：	
行业监管部门：	
消防安全风险等级：	一般火灾风险

消防安全风险等级预警告牌	
单位（场所）名称：	
消防安全责任人：	
消防安全管理人：	
行业监管部门：	
消防安全风险等级：	较大火灾风险

消防安全风险等级预警告牌	
单位（场所）名称：	
消防安全责任人：	
消防安全管理人：	
行业监管部门：	
消防安全风险等级：	低火灾风险

(单位)消防安全“四色”风险隐患排查治理台账

序号	隐患具体情形	整改措施	整改时限	整改责任人	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

晋城市电力行业消防安全“四色”风险分级评定汇总表

填报单位：XXX县（市、区）能源局

填报人：

填报日期：2023年 月 日

序号	单位（场所） 名称	风 险 等 级				备 注
		“蓝色” 低风险	“黄色” 一般风险	“橙色” 较大风险	“红色” 重大风险	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

